

RI.271.6.2019

Przemęt ..08.05.2019

Wyjaśnienie treści SIWZ

W związku ze złożonymi pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu pn.: „**Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Błotnicy na Dom Dziennego Pobytu Senior + i żłobek Maluch +**” zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający Gmina Przemęt udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Brak projektu wykonawczego-konstrukcji. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o niezbędne projekty, umożliwiające prawidłową wycenę elementów żelbetowych i stalowych konstrukcji.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający przed terminem składania ofert i w terminie umożliwiającym wprowadzenie zmian w ofertach uzupełni dokumentację projektową o projekt wykonawczy-konstrukcji.

Pytanie nr 2

Prosimy o jednoznaczne określenie ilości drzwi, jaką należy przyjąć w wycenie? W przedmiarze występują drzwi stalowe Dz4, natomiast w zestawieniu stolarki drzwiowej brak takich drzwi.

Odpowiedź nr 2

Widniejące w przedmiarze drzwi Dz4 to drzwi do kotłowni i magazynu opału 2szt. Drzwi PCV z naświetlem górnym. Poz. 6 w zestawieniu stolarki.

Pytanie nr 3

W przedmiarze brak drzwi w klasie odporności EI60. Projekt przewiduje 1szt.drzwi w klasie EI60. Czy należy przyjąć drzwi EI60 do wyceny?

Odpowiedź nr 3

Tak. Należy przyjąć do wyceny drzwi EI60 1 szt., między kotłownią a magazynem opału. Poz. 12 w zestawieniu stolarki wewnętrznej.

Pytanie nr 4

Brak w przedmiarze drzwi przesuwnych .Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź nr 4

Drzwi przesuwne 1 szt. zawarte są w zestawieniu stolarki wewnętrznej poz. 6. Przedmiary robót są jedynie elementem pomocniczym i nie stanowią zestawienia planowanych prac. Zamawiający nie uzupełni przedmiarów.

Godziny pracy Urzędu:

- *Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30*

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta:

- *Poniedziałek – Piątek 7:30 – 17:00*

Dyżury wójta: Czwartek 14:00 – 16:00
/po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym/

Numer konta Gminy Przemęt:

**83 8669 0001 0042 0000 2000
0038**

Bank Spółdzielczy Wschowa o/ Przemęt

Gmina Przemęt – NIP 923-16-51-446

Gmina Przemęt - REGON 411050793

Pytanie nr 5

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 17.05.2019 roku.

Prośba podyktowana jest licznymi wątpliwościami do obecnego projektu, oraz brakiem dokumentacji PW Konstrukcji. Ponadto niezbędne jest ustalenie odpowiedniego terminu na przygotowanie i złożenie oferty w okresie, w którym przypadają dni wolne od pracy, uniemożliwiające dokonania prawidłowej wyceny elementów i materiałów budowlanych.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający w dniu 2 maja 2019r. przedłużył termin składania i otwarcia ofert do dnia 20.05.2019r.

Z UP. WÓJTA
Waldemar Kalitka
ZASTĘPCA WÓJTA

Sprawę prowadzi:

Maja Flieger

Tel. 65 615 69 53 pok. nr 16

Godziny pracy Urzędu:

- *Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30*

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta:

- *Poniedziałek – Piątek 7:30 – 17:00*

Dyżury wójta: Czwartek 14:00 – 16:00
/po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym/

Numer konta Gminy Przemęt:

**83 8669 0001 0042 0000 2000
0038**

Bank Spółdzielczy Wschowa o/ Przemęt

Gmina Przemęt – NIP 923-16-51-446

Gmina Przemęt - REGON 411050793