ODSTĄPIONO OD PRZEBUDOWY NA KOTŁOWNIĘ W TEJ LOKALIZACJI

PRZEBUDOWA ATTYKI

ODSTĄPIONO OD PROJEKTU ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH

Przekrój 2–2
skala 1:100

ZMIANA WARSTW



ODSTĄPIENIE OD LIKWIDACJI OKNA

ODSTĄPIONO OD PROJEKTU DRENAŻU

ODSTĄPIONO OD INTEGRACJI W KONDYGNACJĘ PODZIEMNĄ W CZĘŚCI FRONTOWEJ BUDYNKU

ZMIANA UKŁADU ŚCIAN DZIAŁOWYCH I LOKALIZACJI PROJ. ŚCIANY NOŚNEJ

1. Ściana zewnetrzna:
- Farba elewacyjna w kolorze elewacji.
- Tynk mineralny ATLAS CERMINT ND15
- Siatka zbrojąca z włókna szklanego na zaprzawie klejowej
- Płyty wełny mineralnej FASROCK LL, gr. 20cm, na zaprawie i kołkach
- Istniejaca ściana murowana.

2. Ściana fundamentowa:
- Abizol R/P2P + ochronna folia kubełkowa
- Siatka zbrojąca z włókna szklanego na zaprzawie klejowej
- Płyty wełny mineralnej FASROCK LL, gr. 20cm, na zaprawie i kołkach
- Istniejaca ściana murowana.

3. Ściana zewnetrzna wentylowana:
- Płyta fasadowa HPL gr. 8mm, Max Exterior, na stelażu systemowym
- Płyty wełny skalnej VENTIROCK F, gr. 20cm, mocowany na zaprawie i kołkach
- Istniejaca ściana murowana.

4. Stropodach niewentylowany:
- Papa nawierzchniowa, termozgrzewalna TERMIK TOP 5,0 SZYBKI Syntan SBS.
- Papa podkładowa
- Wełna skalna HARDROCK MAX E gr.5 cm, mocowany na klej bitumiczny
- Wełna skalna MONROCK MAX E gr. 15 cm, mocowany na klej bitumiczny
- Istniejace pokrycie papowe na istniejącym stropodachu
- Tynk cem-wap. / sufit podwieszony z płyt GKF gr 12,5mm.

5. Sufit podwieszony, ocieplany, REI60.
- Wełna mineralna SUPERROCK gr. 20cm
- Folia paroszczelna na szczelne połączenie
- Płyta Nida Ogień+ gr.2*15mm, na stelażu UA/UAR100/U100/PD/500
- Szpachla gispowa i farba emulsyjna.

6. Podłoga na gruncie:
- Parkiet dębowy gr 22mm na kleju / płytki ceramiczne gr. 6-8mm, na kleju
- Podłoże betonowe gr. 5cm, z B25, zbrojone siatką zgrzewaną Ø3 co 10cm
- Folia rozdzielcza na szczelny zakład
- Styropian EPS100-038 gr. 15cm
- 2 x Folia izolacyjna gr 0,3mm, na szczelny zakład
- Podłoże betonowe gr 15cm, z B20, zbrojone Ø4,5 co 15cm.
- Podsypka piaskowo-żwirowa gr. 15cm, zagęszczona do Is=0,95.

7. Posadzka na gruncie:
- Posadzka betonowa gr. 5cm, zacierana na gładko i dylatowana co 1 m²
- Podłoże betonowe gr. 10cm, z B25, zbrojone siatką zgrzewaną Ø3 co 10cm
- Folia rozdzielcza na szczelny zakład
- Styropian EPS100-038 gr. 10cm
- 2 x Folia izolacyjna gr 0,3mm, na szczelny zakład
- Podłoże betonowe gr 15cm, z B15, zbrojone Ø4,5 co 15cm.
- Podsypka piaskowo-żwirowa gr. 15cm, zagęszczona do Is=0,95.

8. Schody zewnetrzne, podjazd dla niepełnosprawnych, tras:
- Płyty granitowe gr. 25-50mm, na zaprawie klejowej
- Podłoże żelbetowe z B25 zbrojone siatka przeciwskurczową.

ZMIANA OPISU PRZGRÓD

UWAGA:

ZMIENIONO PROJEKTOWANĄ RZĘDNĄ POSADZKI BUDYNKU ±0,00, POZIOM PROJEKTOWANEJ POSADZKI JEST O 5CM WYŻEJ WZGLĘDEM PIERWOTNEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO. PROJEKTOWANY POZIOM ±0,00=64,320MNPM.

ZAPROJEKTOWANO DWIE GŁÓWNE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE:
- ATTYKA WOKÓŁ BUDYNKU +4,10M;
- ATTYKA ŚCIANY SZCZYTOWEJ +6,05M.