



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wolsztynie

Wolsztyn, dnia 23 kwietnia 2024 r.

ON-HK.903.14.2024

Przemęckie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
ul. Powstańców Wlkp. 9
64-234 Przemęt

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie analizy wyników z badań prób wody pobranych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej w dniach 22 lutego, 4, 14, 27 marca oraz 11 kwietnia 2024 r. z wodociągu wiejskiego Sączkowo, sprawozdania z badań nr: 0151/M/24; 0304/F/24; P/0/02/2024/554/F/8; OL-W.903.225.2024; 0234/M/24; 0235/M/24; 0236/M/24; 0237/M/24; 0238/M/24; 0273/M/24; 0274/M/24; 0275/M/24; 0276/M/24; 0433/F/24; 0322/M/24; 0534/F/24; 0554/F/24, stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda **odbiega od wymagań** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z uwagi na podwyższoną wartość mętności. Podwyższona wartość mętności może pogarszać wygląd i smak wody, nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Pożądane jest aby jej poziom był jak najniższy i utrzymywany poniżej wartości 1,0 NTU. Mając na uwadze prawidłowe wartości dla parametrów bakteriologicznych i pozostałych fizykochemicznych oraz po przeprowadzonych w tym czasie działaniach naprawczych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**.

Szacując ryzyko zdrowotne należy wziąć pod uwagę przede wszystkim występowanie w niej czynników potencjalnie niebezpiecznych bądź szkodliwych dla zdrowia, czas trwania przekroczenia dopuszczalnych norm, poziom stężeń mogących wywoływać negatywne zmiany w stanie zdrowia konsumentów oraz wielkość populacji narażonej na te czynniki, a także miejsce wystąpienia przekroczenia.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Wolsztynie

Krystyna Wyrwa
p. o. Kierownika Oddziału Nadzoru

Załącznik:

1. Sprawozdania z badań – 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – wysłano list polecony
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt – wysłano ePUAP

M.S.

Powiatowa Stacja
Sanitarно-Epidemiologiczna w Wolsztynie
ul. Drzymały 16 | 64-200 Wolsztyn
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 68 384 20 23
sekretariat.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl
NIP 923-10-20-786 | REGON 000307448
BDO 000394230
www.gov.pl/web/psse-wolsztyn
/PSSEWolsztyn/SkrytkaESP