



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Wolsztynie

Wolsztyn, 7 czerwca 2024 r.

ON-HK.903.14.2024

Przemęckie Przedsiębiorstwo  
Komunalne Sp. z o.o.  
ul. Powstańców Wlkp. 9  
64-234 Przemęt

## OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie analizy wyników z badań prób wody pobranych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej w dniach 13 i 22 maja 2024 r. z wodociągu wiejskiego Sączkowo, sprawozdania z badań nr: OL-W.903.529.2024; 0445/M/24; 0446/M/24; 0447/M/24, stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda **odbiega od wymagań** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z uwagi na przekroczenie mikrobiologiczne parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C.

Szacując ryzyko zdrowotne należy wziąć pod uwagę przede wszystkim występowanie w niej czynników potencjalnie niebezpiecznych bądź szkodliwych dla zdrowia, czas trwania przekroczenia dopuszczalnych norm, poziom stężeń mogących wywoływać negatywne zmiany w stanie zdrowia konsumentów oraz wielkość populacji narażonej na te czynniki, a także miejsce wystąpienia przekroczenia.

Powyższe przekroczenie mikrobiologiczne, nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów a uzyskane wyniki badania jakości wody nie wskazują na wystąpienie nagłej, nieprawidłowej zmiany w punkcie, w którym woda została pobrana. Pożądane jest, aby ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C była jak najniższa i utrzymywana poniżej wartości 200 jtk/1 ml w kranie u konsumenta. Mając na uwadze prawidłowe wartości dla parametrów bakteriologicznych wody pobranej w stacji uzdatniania wody oraz na sieci i pozostałych parametrów fizykochemicznych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**.

z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Wolsztynie

Krystyna Wyrwa  
p. o. Kierownika Oddziału Nadzoru

Załącznik:

1. Sprawozdanie z badań – 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – wysłano list polecony
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt – wysłano ePUAP

M.S.

---

Powiatowa Stacja  
Sanitaro-Epidemiologiczna w Wolsztynie  
ul. Drzymały 16 | 64-200 Wolsztyn  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 68 384 20 23  
sekretariat.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl  
higiena.komunalna.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl  
NIP 923-10-20-786 | REGON 000307448  
BDO 000394230  
www.gov.pl/web/psse-wolsztyn  
/PSEWolsztyn/SkrytkaESP